



PLANTA DO TERCEIRO PAVIMENTO
ESC.:1/100

CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO - E1

ESCOLA EM GERAL

Piso	Acabamento e Revestimento
Classe I	
Classe II-A	
Classe III-A	
Classe IV-A	

OBS.: Em todos os andares, identificando caminhos para acessibilidade, será aplicado piso podotátil de borracha sintética da Classe IV-A, fixado sobre piso cerâmico incombustível da Classe I.

Parade e Divisórias	Acabamento e Revestimento
Classe I	
Classe II-A	
Classe III-A	

Teto e Forro	Acabamento e Revestimento
Classe I	
Classe II-A	

LEGENDAS - CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA EDIFICAÇÃO

CONFORME IT 1355/14

PLANTA DA CASA DE MÁQUINAS
ESC.:1/100



RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO	RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO	PROPRIETÁRIO

CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
AV. PAUL HARRIS, N° 410

PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
ÁREA DA OBRA
4.612,45 m²

ETAPA 2 - REFORMAS E ADAPTAÇÕES
CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E DE
ACABAMENTO - PLANTA DO TERCEIRO PAVIMENTO
VISTO
OBRA
CSL 002/2015

DESENHO	DATA	ESCALA	PRANCHA
CÉSAR	MAIO/15	1/100	PPCI/09-44