



CLASSES DE RISCO DE OCUPAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Classe de Risco de Ocupação da Edificação	
Ocupação	Educação e Cultura Física
Descrição	Escola em Geral
Divisão	E1
Carga de Incêndio Específica	300MJ/m²
Classe de Risco	Baixa

LEGENDAS

The diagram shows two types of holes. The first is a rectangular hole labeled "Sinalização Retangular" with dimensions L and H. The second is a circular hole labeled "Sinalização Quadrada" with diameter L.

Instalação da Sinalização

Todas as placas deverão ser instaladas conforme projeto, respeitando suas posições.

As placas fixadas nas paredes deverão ser instaladas de modo que a sua base esteja no mínimo a 1,80m do piso acabado.

As placas fixadas no tecto (suspensas) deverão ser instaladas de modo que seu bordo inferior esteja a uma altura de 2,30m do piso acabado.

A sinalização referente a porta corta-fogo deverá ser executada conforme detalhamento contido no projeto.

A sinalização de portas de saída de emergência deverá ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 0,10m da verga.