



A sinalização de portas de saída de emergência deverá ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 0,10m da verga.

 INSTITUTO FEDERAL Sul-rio-grandense	 DPO - DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS Rua Gonçalves Chaves, 3218 - CEP 96015-560 - PELOTAS/RS Fones: (51) 3026-8900 / 3026-8908 / 3026-8909 dpo@ifsul.edu.br / dpo_cpq@ifsul.edu.br / dpo_cfic@ifsul.edu.br	RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO		RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO		PROPRIETÁRIO	
							

CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO

AV. PAUL HARRIS, N° 410

<p align="center">PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO</p>	<p align="center">ÁREA DA OBRA 4.612,45 m²</p>
<p align="center">ETAPA 2 - REFORMAS E ADAPTAÇÕES SEGUNDO PAVIMENTO - SINALIZAÇÃO</p>	<p align="center">VISTO</p>
<p align="center">DESENHO</p>	<p align="center">OBRA</p>
<p>DAIANE/CÉSAR</p>	<p>CSL 002/2015</p>
<p align="center">DATA</p>	<p align="center">PRANCHA</p>
<p>MAIO/15</p>	<p align="center">PPCI/27-44</p>
<p align="center">ESCALA</p>	
<p>INDICADA</p>	